



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-8232CQ0303

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Westfälische Rohrwerke GmbH Kruppstraße 29, D-59227 Ahlen
Vertreiber <i>distributor</i>	Westfälische Rohrwerke GmbH Kruppstraße 29, D-59227 Ahlen
Produktart <i>product category</i>	Verbundrohr für die Trinkwasserinstallation: PE-Xb/Al/PE-Xb-Rohr, Fert.-Gr. 2 (8232)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Verbundrohr PE-Xb/Al/PE-Xb für die Trinkwasserinstallation
Modell <i>model</i>	SMARTPIPE
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: B563/14.1 vom 16.09.2015 (IMA) KTW-Prüfung: 031500115-0183 vom 04.09.2015 (KIM) Mikrobiologische Prüfung: 031500115-0043 vom 02.06.2015 (KIM)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 542 (01.08.2009) UBA KTW (07.10.2008) DVGW W 270 (01.11.2007)

Ablaufdatum / AZ 16.09.2020 / 15-0433-WNE
date of expiry / file no.

23.09.2015 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
SMARTPIPE	Fertigungsgruppe: 2	Abmessungen: Außendurchmesser ab 75 mm
Verwendungshinweise / Bemerkungen <i>hints of utilization / remarks</i>		
geprüfte Abmessung: 75 x 7,5 mm (Al: 0,50 mm)		