



CERT

DVGW type examination certificate

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DW-8236BR0238
Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of water supply <i>Produkte der Wasserversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	WRW Westfälische Rohrwerke GmbH Kruppstraße 29, D-59227 Ahlen
Distributor <i>Vertreiber</i>	WRW Westfälische Rohrwerke GmbH Kruppstraße 29, D-59227 Ahlen
Product Category <i>Produktart</i>	composite tubes for drinking water installations: PE-RT/Al/PE-RT tube, manufacturing group 1 (8236)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	multilayer pipe PE-RT/Al/PE-RT for the drinking water installation
Model <i>Modell</i>	SMARTPIPE
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	supplement test: B725/15.3+B726/15.3 from 29.12.2016 (IMA) mechanical test: V171/16 from 08.06.2016 (IMA) supplement test: B059/14 from 14.11.2014 (IMA) KTW testing: 031500115-0074 from 11.02.2016 (KIM) hygienic testing: 031500115-0151 from 21.01.2016 (KIM) KTW testing: 031500115-0149 from 11.02.2016 (KIM) hygienic testing: 031500115-0149-1 from 11.02.2016 (KIM) KTW testing: 031500115-0229 from 21.01.2016 (KIM)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DVGW W 542 (01.08.2009) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Date of Expiry / File No. <i>Ablaufdatum / Aktenzeichen</i>	11.07.2021 / 16-0571-WNA

7025-04-A-DE

25.01.2017 GI A-1/2 
Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
SMARTPIPE	manufacturing group: 1	diameters: up to 63 mm, color of the outside layer: white or grey

Hints of Utilization / Remarks***Verwendungshinweise / Bemerkungen***

tested diameters: 16,0 x 2,00 mm (Al: 0,20 mm), 20,0 x 2,25 mm (Al: 0,24 mm), 20,0 x 2,50 mm (Al: 0,24 mm), 25,0 x 2,50 mm (Al: 0,30 mm), 26,0 x 3,00 mm (Al: 0,30 mm), 32,0 x 3,00 mm (Al: 0,35 mm), 40,0 x 3,40 mm (Al: 0,47 mm), 40,0 x 4,00 mm (Al: 0,48 mm), 50,0 x 4,30 mm (Al: 0,47 mm), 50,0 x 4,50 mm (Al: 0,48 mm) and 63,0 x 6,00 mm (Al: 0,48)